

項目	内容 (参考情報)	
液状化に関すること	(イ) 液状化に関する広域的情報	
	液状化マップ	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【液状化に関する表記】 (表記: 液状化の可能性が高い) 【備考・出典】 (東京都 液状化予測図:平成24年度改定版)
	液状化履歴に関する情報	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【住宅敷地周辺の液状化履歴】 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし) 【備考・出典】 (関東大震災時 液状化発生したという情報あり)
	地形分類	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【該当する地形名称】 (三角州) 【備考・出典】 (国土交通省発行 土地条件図)
	その他土地利用履歴に関する資料	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【旧土地利用】 (種別: <input checked="" type="checkbox"/> 水田 <input type="checkbox"/> 池沼・川 <input type="checkbox"/> 海 <input type="checkbox"/> その他 ()) 【備考・出典】 (旧版地形図 国土地理院:昭和6年6月30日発行)
	(ロ) 液状化に関する個別の住宅敷地の情報	
	敷地の地盤調査の記録	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【地盤調査】 (方法: <input checked="" type="checkbox"/> スウェーデン式サウンディング試験 <input type="checkbox"/> 標準貫入試験 <input type="checkbox"/> その他 ()) (仕様: 数量 4ポイント・深度 9~12m) 【試料採取】 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 【備考】 (スウェーデン調査孔を利用し、かきとり式(開閉型)にて採取)
	地下水位の情報	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【地下水位】 (地表面から 2.0m 付近) 【測定方法】 (スウェーデン調査孔を利用し測定) 【備考】 (通電比抵抗式水位計使用)
	地盤調査から得た液状化に関する指標	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 【指標・備考】 Dcy値=10cm) スウェーデン式サウンディング試験結果から、200gal M7.5として国総研のプログラムにより算出
	宅地造成工事の記録	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【造成図面】 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 【備考】 ()
	液状化に関連して行う地盤に関する工事の記録・計画	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【工法分類】 (固化工法) 【工法名称】 (深層混合処理工法) 【施工時期】 (昭和45年7月頃) 【工事内容】 (改良径800mm 改良長10m 2m ピッチ配置) 【工事報告書】 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 【備考】 ()
	その他地盤に関する工事の記録・計画	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 【工法分類】 () 【工法名称】 () 【施工時期】 () 【工事内容】 () 【工事報告書】 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 【備考】 ()
	(ハ) 液状化に関する当該住宅基礎等における工事の情報	
	液状化に関連して行う住宅基礎等に関する工事の記録・計画	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 未定 【工法分類】 (建築物の基礎で対応する方法) 【工法名称】 (杭状地盤補強工法) 【施工時期】 (平成25年12月12日~16日) 【工事内容】 (杭径165.2mm 杭長12m 鋼管) 【備考】 ()
	【備考】 	

上記の記載事項は、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第十一号に基づき、申請者からの申出により住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるものとして、申請図書等に記載された内容を転記したものであり、登録住宅性能評価機関が評価するものではありません。